



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРЕД П И С А Н И Е

30 июля 2019 года

г. Грозный

№3403р-ПЛ-И11.5/СА
17 час.00 мин.

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №16 «Дахар» г. Гудермес » Гудермесского муниципального района, ИНН 2005800406

Выдано: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №16 «Дахар» г. Гудермес» расположенное по адресу: ул. Персикова, 1А, г. Гудермес, Чеченская Республика.

Предписание составлено Кавказским управлением Ростехнадзора.

Лицо проводившее проверку: Саидов Аюб Шамилович – государственный инспектор отдела общепромышленного и горного надзора по Чеченской Республике Кавказского управления Ростехнадзора.

В процессе проведенной плановой выездной проверки, согласно распоряжения от 03.07.2019 №3403р-ПЛ-И 11.5, утвержденного и.о. заместителя руководителя Кавказского управления Ростехнадзора М.С. Хамидовым в присутствии, Ильясовой Зулай Ибрагимовны заведующий МБДОУ «Детский сад №16 «Дахар» г. Гудермес», выявлены и предписывается устранить следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно правовых актов Российской Федерации

№	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1.	Отсутствует документы по допуску к работе лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе	Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. №870.	до 24.10. 2019
2.	Отсутствует изоляционное покрытие (окраска) наружного газопровода газопотребления	Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления,	до 24.10. 2019

		Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. №870.	
3.	Приказ о назначении лица, ответственного за безопасность эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления	Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. №870.	до 24.10. 2019
4.	Акт проверки состояния промышленных дымоотводящих и вентиляционных систем, что является нарушением	Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. №870.	до 24.10. 2019

О выполнении предписания сообщить по адресу: ул. Старопромысловское шоссе, 42, г. Грозный, Чеченская Республика, 364020, в Кавказского управления Ростехнадзора, по тел: (8712) 29 47 20 или Email utenchr@mail.ru до 24.07.2019 г.

Принять к сведению, что ч. 1 ст. 19.5 «Кодекса РФ об административных правонарушениях» предусмотрена административная ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль (надзор). Согласно данной статье предусмотрены следующие виды административных наказаний: административный штраф до двадцати тысяч рублей и дисквалификация должностных лиц на срок до 3-х лет.

Предписание выдал:

государственный инспектор отдела
общепромышленного и горного надзора
по Чеченской Республике

С предписанием проверки ознакомлен(а):

Ильясова З.И. заведующий МБДОУ «Детский сад №16 «Дахар» г. Гудермес»



А.Ш. Саидов

«30» июля 2019 года

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием: _____