



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)  
КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
АКТ ПРОВЕРКИ**

30 июля 2019 года

№3403р-ПЛ-И11.5/СА

г. Грозный

17 час. 00 мин.

**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад №16 «Дахар» г. Гудермес » Гудермесского муниципального  
района, ИНН 2005800406**

По адресу/адресам: ул. Персикова, 1А, г. Гудермес, Чеченская Республика.

На основании: распоряжения и.о. заместителя руководителя Кавказского управления Ростехнадзора М.С. Хамидова от 03.07.2019 №3403р-ПЛ-И 11.5 была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №16 «Дахар» г. Гудермес » Гудермесского муниципального района.

Дата и время проведения проверки: с «29» июля 2019 года по «30» июля 2019 года.

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/15 часов.

Акт составлен: Кавказским управлением Ростехнадзора

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена: Ильясова Зулай Ибрагимовна заведующий МБДОУ «Детский сад №16 «Дахар» г. Гудермес» 29.07.2019 9ч. 00 м.

(Ф.И.О. лица, ознакомленного с распоряжением, дата, время, подпись.)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

Лицо, проводившее проверку: Саидов Аюб Шамилович –государственный инспектор отдела общепромышленного и горного надзора по Чеченской Республике.

При проведении проверки присутствовали: Ильясова Зулай Ибрагимовна заведующий МБДОУ «Детский сад №16 «Дахар» г. Гудермес»

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №16 «Дахар» г. Гудермес», расположено по адресу: ул. Персикова, 1А, г. Гудермес, Чеченская Республика, 366200, эксплуатирует (сеть газопотребления –

котельная: котел марки «REX-40» мощностью 40 кВт -2 ед., максимальный расход газа 28.68 м<sup>3</sup>/ч, номинальное давление газа 1,3 кПа, газогорелочные устройств АГУ-Т-М- 2 ед., газопровод-ввод d= 57 мм. L- 140 м, счетчик газовый ВК с нарушениями требований технического регламента, а именно:

1. Отсутствуют документы по допуску к работе лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям, что является нарушением требований Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. №870;

2. Отсутствует изоляционное покрытие (окраска) наружного газопровода, что является нарушением Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. №870;

3. Отсутствует приказ о назначении лица, ответственного за безопасность эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления, что является нарушением Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. №870;

4. Отсутствует Акт проверки состояния промышленных дымоотводящих и вентиляционных систем, что является нарушением, что является нарушением Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. №870.

Лицо, допустившее нарушения Ильясова Зулай Ибрагимовна заведующий МБДОУ «Детский сад №16 «Дахар» г. Гудермес»


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена: **внесена**

  
А.Ш. Саидов  
(подпись проверяющего)

З.И. Ибрагимова  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лица, проводившего проверку:  
государственный инспектор  
отдела общепромышленного и горного  
надзора по Чеченской Республике



Саидов А.Ш.

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила:  
З.И. Ибрагимова заведующий МБДОУ «Детский сад №16 «Дахар» г. Гудермес».

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

“ 30 ” июля 20 19 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)